NOTA : Le câble dans la chambre de tirage est "lové" pour éviter les efforts de traction permanents et les dérivations futures



① DETAIL LUMINAIRE



② DETAIL REMONTEE INTERNE DANS LE MASSIF BETON



③ DETAIL CHAMBRE DE TIRAGE



④ DETAIL MISE A LA TERRE

LEGENDE

●	LUMINAIRE LED 40W- IP66/IK10 SUR MAT DE (3m) -CANDELABRE
○	BORNE LUMINEUSE LED 37.5W - IP66/IK10
	LUMINAIRE LED HYBRIDE 90W - IP66 / IK10 SUR MAT DE (4m)
	PROJECTEUR LED 105W - IP66 / IK10
	TABLEAU ELECTRIQUE

ROYAUME DU MAROC
Wilaya de la Région Tanger -Tétouan-Al Hoceima

Province:	**Tanger**
Commune:	**Tanger**

PROJET :
TRAVAUX D'AMENAGEMENT D'ECLAIRAGE EXTERIEUR
Route de l'aéroport, B.P 1255, 90000 Tanger Principal – Maroc

Maître d'ouvrage

ENCGT
Ecole Nationale de Commerce et de Gestion
Université Abdelmalek Essaâdi
Université Cadi Ayyad de Marrakech
Université Ibn Zohr d'Agadir
Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès

ENCGT Tanger
Route de l'aéroport, B.P 1255, 90000 Tanger Principal – Maroc
Téléphone: 05 39 31 34 89 : Service formation continue
05 39 31 34 88 / 87 : Standard de l'ENCGT

BUREAU D'ETUDES:

ATOMTEC

143,Bd Mohamed V, Résidence SAFAE - Et.3 N°11, Tanger-Maroc
Tél : +212 634 18 97 28 / +212 676 91 53 46
E-mail : groupeatomtec@gmail.com

BUREAU CONTRÔLE:

ENTREPRISE D'EXECUTION:

PLAN
DISTRIBUTION ECLAIRAGE EXTEREUR

Echelle: 1/350

Date: 08/08/2023

Nom Annotateur	Projet	Discipline	Phase	Lot	Bâtiment	Niveau	Type	Doc. N°	Indice
ATOMTEC	ENCG	ELEC	DCE	CFO	BAT	EXT	PLN	01	00

Etabli par:	Vérifié par:	Approuvé par:
Z.S	K.F	